



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008189/FNOC/COL/2022/4664
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 30, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Dec-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI NATH INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : PIYUSH PATIDAR VILLAGE RICHA BACCHA MANDSAUR 458002
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 7800 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : SUR. N. 265 RAKBA 0.78 HECTOR VILL. RICHA BACCHA
MANDSAUR District Rural Area
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100008189 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।


टिप्पणि / Remarks-

विषयांतर्गत सचिव, श्री पियूष पाटीदार द्वारा श्रीनाथ इंटरनेशनल स्कूल गाम रीखाबच्चा, तहसील एवं जिला मंडसौर में शैक्षणिक संस्था न हेतु अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है। आवेदन के साथ शपथ पत्र एवं पूर्व में जारी अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्नी कर प्रेषित की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.


Manager
Shri Nath International
School - Richa Baccha

Page 1 of 4


PRINCIPAL
Shri Nath International
School Richa Baccha




Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008189/FNOC/COL/2022/4664
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 30, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Dec-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI NATH INTERNATIONAL SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.


Manager
Shri Nath International
School - Richa Baccha

Page 2 of 4


PRINCIPAL
Shri Nath International
School Richa Baccha



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008189/FNOC/COL/2022/4664
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 30, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Dec-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI NATH INTERNATIONAL SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सख्त स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।


Manager
Shri Nath International
School - Richa Baccha

Page 3 of 4


PRINCIPAL
Shri Nath International
School Richa Baccha



Office Of
UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008189/FNOC/COL/2022/4664
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 30, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Dec-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI NATH INTERNATIONAL SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

Ram
Prasad
Varma

Digitally signed by Ram Prasad Varma
DN: c=IN, o=Personal, title=9548,
pseudonym=cb2d4d6667d918eddcd8a1eb95
5ed3a1fbdb32e1445f317e49056d83a08820a,
2.5.4.20=be10e5000ebb18a965a8600326df52
bf5881d082241641682c1c85fe6d85b03,
postalCode=458441, st=Madhya Pradesh,
serialNumber=7e196b0afe79ac5033a89963ef
0e995bc23401abc62536dedafeb1c35caa26ff,
cn=Ram Prasad Varma
Date: 2022.12.16 16:01:43 +05'30'

Collector / Fire Officer

Richa
Manager
Shri Nath International
School - Richa Baccha

UJJAIN Division , MANDSAUR
Madhya Pradesh

Tarika
PRINCIPAL
Shri Nath International
School Richa Baccha